

Uhre Vandværk

Generalforsamling i Uhre Vandværk

tirsdag den 17. februar 2026 kl. 19.00

Uhre Købmandsgård – Uhrevej 27

Referat:

1. Peter Kragtig blev valgt som ordstyrer/dirigent uden anmærkninger. Generalforsamling er lovligt indvarslet d.28-1-26 i Ikast Brande avis.
Fra bestyrelsen deltog Henrik Ross Sørensen som protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning 2025 v/formand Gunnar Gasbjerg.

Beretning 2025 i Uhre Vandværk

I 2025 har vi haft et vandspild på ”0”, hvilket er beregnet ud fra, at vi har indvunden ca. 118.000 m³, udpumpet ca. 113.000 og solgt for ca. 116.000 m³. Fjernaflæsning af vandmålere blev forsinket med en ½ måned, grundet tekniske problemer med vores samarbejdspartner, Kamstrup. Det betyder, at man kan beregne et lidt større årligt vandforbrug i 2025 på ca. 3.000 m³, der udlignes i 2026.

Vi har fået en ny forbruger på Uhre Byvej 40 B (40 A og C er p.t. ikke tilsluttet).

På trods af inflation har vi siden 2023 bibeholdt vore takster uændret med 920 kr. i fast afgift og 5 kr. pr. m³ vand. Dog er tilslutninger pristalsreguleret. For 2026 fastholder vi stadigvæk taksten.

Vandkvaliteten undersøges kvartalsvis hos én af vore forbrugere og på vandværket, og det har hver gang været med et tilfredsstillende analyseresultat. (Jf. hjemmesiden)

Vi har i år haft et større brud på Gl. Kærvej ved Natural og udskiftet vandledning i forbindelse med renovering af vejunderføring ved Gammel å på Engebækvej.

Vi har sidst på året fået tinglyst en deklaration med pesticidfri drift på 1,41 ha ved 4 æ og venter p.t. på at samme sker på 0,39 ha ved 24g (afventer svar om skattefrihed)

Kommunen har godkendt, at vi pumper restskyllvand fra okkertanken direkte ud i et nedfældningsbassin beliggende i den sydvestlige grunddel på 1 m dyb, 3 m bred og 15 m lang svarende til 45 m³. Forventes etableret i foråret 2026.

Vores beredskabsplan og handleplan er igen i år blevet drøftet i bestyrelsen med hensyn til evt. strømsvigt eller it-sabotage. Vi har en skriftlig aftale med Brande Vandværk om at levere vand til os i en nødsituation. Tidl. omtalt, at de har en nødstrømsgenerator på Petersborg. Danske Vandværker anbefaler, at vi forbedrer vore it-sikkerhed, da ”hacking” p.t. er den største trussel imod infrastrukturen. Derfor vil vi snarest forbedre vores IT-sikkerhed på vandværkets målere.

Indkaldelse til generalforsamling har været lidt udfordrende. Vi har annonceret i Ikast-Brande Avis, der ifølge HF, når ud til 90% af kommunens borgere. Avisen bliver p.t. omdelt i Uhre by, og øvrige kan via opsat stander hente ved Købmandsgården. Ellers info via Uhre Online, Brande Bladet Online og skoleblad.

v/ Gunnar Gasbjerg
formand

Beslutning:

Gunnar fremlagde årets beretning uden bemærkninger.

Uhre Vandværk

3. Regnskab 2025 forelægges til godkendelse v/ Mette Degn fra Revisionsfirmaet Peder Holt.
Beslutning:
Mette gennemgik regnskab uden anmærkninger.
4. Budget 2026 forelægges til orientering v/ Mette Degn fra Revisionsfirmaet Peder Holt.
Beslutning:
Mette gennemgik budget for 2026 uden anmærkninger.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes §7 Generalforsamling.
I dag står der: "... annoncering i lokal avis"
kan enten ændres til:
1) "... annoncering i lokal avis og/eller Uhre Online"
2) "... annoncering i et lokalt dækkende medie"
Beslutning:
Gunnar fremlagde de forskellige måder, at annoncering kan foregå på.
Generalforsamlingen beslutter at bruge forslag 1, men er rettet til lokal avis og Uhre Online.
Den kommer til afstemning på generalforsamling igen i 2027.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
- Valg af 1 medlem til bestyrelsen for 3 år:
Henrik Ross Sørensen – modtager genvalg
Gunnar Gasbjerg – modtager genvalg
 - Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Bestyrelsen foreslår genvalg til Peter Kragtig og Ronni Emborg.
- Beslutning:
Henrik og Gunnar er valgt. Peter og Ronni er valgt som suppleanter.
7. Valg af godkendt revisionsfirma.
Bestyrelsen foreslår genvalg til revisionsfirmaet, Peder Holt.
Beslutning:
Peder Holt er valgt.
8. Eventuelt.
Beslutning:
Der blev spurgt ind til nitrat i vores vand, det ligger på 0,3 og grænseværdien er 50.
Ikke yderlige spørgsmål, ordstyreren nedlagde sit erhverv.

Dirigent, **Peter Kragtig,**
Protokolfører, **Henrik Ross Sørensen**
Formand, **Gunnar Gasbjerg**