

Uhre Vandværk

Bestyrelsesmøde den 9.maj 2022

Mødested: Uhrevej 27 kl. 19.30

Ansvarlig

Navn	Gunnar
Telefon	52509233
e-mail Adresse	gunnargasbjerg@gmail.com

Deltagere:

Gunnar Gasbjerg
Lars Schelde Jensen
Henrik Ross Sørensen
Cuno Holmgaard
Jan Kristensen.

**Bestyrelsesmøde I Uhre Vand
mandag den 09.05.22 kl.19.30
i Købmandsgården
(Evt. afbud bedes meldt til GG)**

Møde- og beslutningsreferat:

1. Gensidig orientering.
Opgravning ved Vesterdamvej uden at finde brud.
Vandværket gav bårebuket i forbindelse med tidl. formand Jørgen Søndergårds død.
I weekenden var der problemer med tryk på vandværket, hvorfor vi gik over på Brande Vand. Jysk Vandrehs har i dag arbejdet på sagen.

Beslutning:
Til efterretning.

2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat den 05.04.22

Beslutning:
Godkendt og underskrevet.

3. Ny indvindingsboring.
Vi har nu afholdt møde med henholdsvis Mette og Christian fra PC Brøndboring og Asbjørn Højfeldt for at gennemgå deres afgivne tilbud. Efterfølgende skal vi have udvalgt samarbejdspartner således, at vi (forhåbentlig) i dette kalenderår får etableret en ny boring. På begge møder var der enighed om at bibeholde eksisterende boring (DGU nr. 104.1401) og sløjfe den anden (DGU nr.104.1386), der ikke har været benyttet i flere år.
Til orientering har generalforsamlingen sagt ok til, at vi borer ved vandværket.
Vedlagt opdateret tilbud fra PC samt scan af tilbud fra Højfeldt.

Beslutning:
Tilbuddene drøftet hvor PC umiddelbart er billigere en Højfeldt; men stemmer PC's udregning overens med den "totale boring og udbygning"?

Vi ønsker følgende:

PC: Forenkle tilbuddet med udførelse af 170 m ø 450 mm boring + 225 mm PVC forerør PN 10 nedsat med RSC-samling + komplet pumpeinstallation med hus.

Højfeldt: Opdateret tilbud med langtidspumpning og vandstandslogger (hvis kommunen forlanger det)

Uhre Vandværk

4. Evt.

Beslutning:

Næste møde er onsdag den 18/5. kl. 13.00 i Købmandsgården.