

Uhre Vandværk

Bestyrelsesmøde den 24. juni 2024

Mødested: Uhrevej 27

Ansvarlig

Navn	Gunnar
Telefon	52509233
e-mail Adresse	gunnargasbjerg@gmail.com

Deltagere:

Gunnar Gasbjerg
Lars Schelde Jensen
Henrik Ross Sørensen
Cuno Holmgaard
Jan Kristensen.

**Bestyrelsesmøde I Uhre Vand
mandag den 24.06.24 kl. 19.00
Uhre Gl. Købmandsgaard
(Evt. afbud bedes meldt til GG)**

Dagsorden:

1. Gensidig orientering.
Kommunen har givet tilsagn til en årlig indvinding af vand på op til 130.000 m3 vand.
På vandværket er filtermaterialet blevet udskiftet, hvilket gerne skulle fjerne den aggressive kuldioxid og normalisere pH-værdien til 7,0-8,5. (Tidl. på året målt til 6,6 og senest til 6,8) Denne udskiftning har kostet 96.000 kr. + moms.

Beslutning:
Analyserapport er kommet og den ser fin ud som forventet efter filteret er rensat og materialet er udskiftet.
2. Godkendelse og underskrivelse af seneste referat den 25.03.24.

Beslutning:
Det er gjort af alle.
3. Status for ny boring.
PC har opsat pumpeinstallation ved den nye boring, efter at de har overbevist kommunen om, at deres beregninger holder vedr. en max. ydelse på 30 m3/t.

Vi afventer nu, at Cuno og Henrik (fra Jysk Vandrens) får lavet en tilkobling til vandværket.

Beslutning:
Bruno graver i uge 27 og Cuno samt Jysk Vandrens laver resten, umiddelbart bagefter.
Der bliver købt nye hængelåse til alle steder så det er den samme nøgle til alle.

Uhre Vandværk

4. BNBO.

Drøfte om vi med vandværkets to naboer går efter en frivillig lejeaftale eller opkøb af jorden indenfor BNBO-området. Punktet drøftet og udsat på bestyrelsesmødet den 05.04.22 med henvisning til ny boring.

Der kan inden årsskiftet indgås en frivillig aftale med vore to naboer (4æ og 24g) om stop af erhvervsmæssig brug af pesticider. Begge naboer kommer lige indenfor "25 m-grænsen", hvor der også er gødningsforbud.

Matriklen (uden pesticid) mod syd er i 2022 beregnet til $\frac{1}{2} \times 75 \text{ m} \times 75 \text{ m} = 0,3 \text{ ha}$ og den østlige del til $150 \text{ m} \times 80 \text{ m} = 1,2 \text{ ha}$. Bemærk at aftalen beror på, hvad der er enighed om som en naturlig afgrænsning.

Dokumentation kan være en underskrevet forpagtningsskift, hvoraf det fremgår en samlet erstatning eller en med årlig kompensation gældende for f.eks. 5 år?

Måske er et opkøb af jorden det bedste for vandværket, men p.t. kender vi ikke det "nye BNBO-område" som følge af ny boring og forøgelsen på den årlige indvinding. Til orientering er erfaringen med Skat, at der ikke er skattefrihed ved jordsalg.

Sagen har været forelagt Danske Vandværker, som foreslår, at vi kontakter kommunen med henvisning til den nye bekendtgørelse §5 stk.2, der vedr. frister for beskyttelsesindsatser, hvor bl.a. en senere udpegning af BNBO giver en $\frac{1}{2}$ års frist for indgåelse af aftaler. Måske kan det betyde, at vi kan afvente en ny BNBO-udregning for os.

Ikast Brande Kommune tolker den nye bekendtgørelse således, at vi skal forsøge at indgå en aftale vedr. nuværende boring med frist inden årsskiftet, og den ny boring med et $\frac{1}{2}$ års frist efter at Miljøstyrelsen har beregnet BNBO herfor, og kommunen efterfølgende oplyser os om risikovurderingen. Der kan godt gå nogle år inden den nye BNBO-beregning foreligger.

Vedlagt BNBO- Bekendtgørelse 2024. (Gældende fra 01.07.24)

Link til BNBO-arealer for DGU-nr. 104.1401: <https://kort.ikast-brande.dk/spatialmap>

(I venstre side, klik på "Drikkevand og grundvand")

Beslutning:

Der er tilslutning til at lave en foreløbig aftale i 5 år. Så er der udpeget et nyt bnbo område fra miljøstyrelsen i løbet af 2-3 år til den ny boring.

Gunnar snakker med Anja Scheep der styrer det jord "hollænderen" har.

5. Evt.

Beslutning:

Morten Schelde skal have ny målebrønd og større måler.

Der blev kigget på beredskabsplanen og snakket om forsyningspligten, evt. en nødstrømsgenerator.

Det bliver et punkt på dagsordenen i fremtiden vedr. beredskabsplanen.